

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»
от 11 июня 2020 г. № 06/517

О проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
городского округа «Вуктыл»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» (далее - комиссия) согласно приложению № 1.

2. Комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии города Вуктыла в сроки и порядке, установленные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»

Г.Р. Идрисова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Вуктыл»
от 11 июня 2020 г. № 06/517
(приложение № 1)

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
городского округа «Вуктыл»

Председатель комиссии:

Идрисова Г.Р. глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл»

Секретарь комиссии:

Гончарова Е.В. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»

Члены комиссии:

Азарнов В.Д. директор УК «ООО «Кедр» (по согласованию);
Жданов Е.В.¹ представитель Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Казакова С.Е.² и.о. директора ООО «Аквасервис» (по согласованию);

Федоренкова Н.В.³ начальник государственной жилищной инспекции по городу Вуктылу (по согласованию);

Ходоковский Д.В. генеральный директор ООО «Вуктылжилинвест», директор ООО «ВЖКХ» (по согласованию);

Щербаков Д.Н. начальник ПТО ООО «Аквасервис» (по согласованию);

Якуба Н.Н. руководитель муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» (по согласованию);

Яринич Ю.С. инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл».

¹ – при проверке готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих организаций городского округа «Вуктыл»;

² – при проверке готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»;

³ – при проверке готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов многоквартирных жилых домов городского округа «Вуктыл».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Вуктыл»
от 11 июня 2020 г. № 06/517
(приложение № 2)

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
городского округа «Вуктыл» (далее – Программа)

Теплоснабжающие организации

Наименование объекта, подлежащего проверке	Срок проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проведения проверки
1	2	3
Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» Центральная котельная г. Вуктыл	до 15.10.2020	1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении. 2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения. 3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. 4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии. 5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. 6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей. 7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии. 8. Обеспечение качества теплоносителей. 9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Ухта» Управление технического транспорта и специальной техники г. Вуктыл		

1	2	3
		<p>10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.</p> <p>11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 2) соблюдение водно-химического режима; 3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 7) проведение испытаний гидравлических и тепловых сетей; 8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. <p>12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.</p> <p>13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление</p>

1	2	3
		государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2. Потребители тепловой энергии

Наименование объекта, подлежащего проверке	Срок проведения проверки	Перечень работ, проверяемые в ходе проведения проверки
--	--------------------------	--

1	2	3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл	07.08.2020	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	07.08.2020	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	10.08.2020	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл (структурное подразделение, расположенное по адресу: с. Подчерье, ул. Лесная, д.14)	11.08.2020	
Муниципальное	10.08.2020	

1	2	3
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл		10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл	13.08.2020	11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	14.08.2020	13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г. В Кравченко» г. Вуктыл (структурное подразделение, расположенное по адресу: с. Подчерье, ул. Лесная, д.21)	11.08.2020	15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г. В Кравченко» г. Вуктыл	14.08.2020	17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл	13.08.2020	
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Вуктыла	13.08.2020	
Класс №2 Муниципального бюджетного учреждения	11.08.2020	

1	2	3
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла		
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла	13.08.2020	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская центральная библиотека»	09.08.2020	
Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно - спортивный комплекс»	09.08.2020	
Филиал Муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Дом культуры с. Дутово»	12.08.2020	
Филиал №1 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Вуктыльская центральная библиотека» «Библиотека с. Дутово»	12.08.2020	
Класс №1 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла	12.08.2020	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Дутово	12.08.2019	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	12.08.2019	
Филиал Муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Клуб – библиотека п. Лемты»	12.08.2020	
Филиал Муниципального бюджетного учреждения	11.08.2020	

1	2	3
«Клубно-спортивный комплекс» «Клуб-библиотека п. Кырта»		
<p>Филиал №7 Муниципального бюджетного учреждения «Вуктыльская центральная библиотека» «Библиотека п. Усть-Соплеск»</p>	21.08.2020	
<p>Филиал Муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Дом культуры п. Лемтыбож»</p>	27.08.2020	
<p>Филиал № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры «Вуктыльская центральная библиотека» Библиотека с. Подчерье</p>	11.08.2020	
<p>Филиал Муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Дом культуры» с. Подчерье</p>	11.08.2020	
<p>Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» по адресу: улица Пионерская, дом 20</p>	20.08.2020	
<p>Администрация муниципального образования городского округа «Вуктыл»</p>	20.08.2020	
<p>ГБУЗ РК «Вуктыльская Центральная районная больница»</p>	20.08.2020	
<p>ОМВД России по г. Вуктыл</p>	15.10.2020	
<p>Церковь улица Коммунистическая, д. 8</p>	15.10.2020	
<p>г. Вуктыл, улица Пионерская, д. 16</p>	15.10.2020	
<p>г. Вуктыл, улица Комсомольская, д. 5</p>	15.10.2020	
<p>г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д.7б</p>	15.10.2020	
<p>г. Вуктыл, ул. 60 Октября,</p>	15.10.2020	

1	2	3
д. 5а		
г. Вуктыл, Газовиков, д. 4а	15.10.2020	

2. График проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл» (жилых домов)

Наименование объекта, подлежащего проверке	Адрес объекта, подлежащего проверке	Срок проведения проверки	Перечень работ, проверяемые в ходе проведения проверки
1	2	3	4
Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив»	проезд Пионерский, дом 3	20.08.2020	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	проезд Пионерский, дом 9	03.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	проезд Пионерский, дом 5	03.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица 60 лет Октября 13	03.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Газовиков, дом 6	03.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Газовиков, дом 2	03.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Газовиков, дом 1	03.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Газовиков, дом 3	03.08.2020	
Товарищество собственников жилья «Развитие»	улица Газовиков, дом 4	03.08.2020	

1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Газовиков, дом 5	03.08.2020	индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплоснабжения; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Пионерская, дом 6	04.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Пионерская, дом 17	04.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица Пионерская, дом 19	04.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Таежная, дом 1	04.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Таежная, дом 1а	04.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Таежная, дом 1б	04.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Таежная, дом 6	04.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица Печорская, дом 10	05.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица Печорская, дом 6	05.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица Печорская, дом 11	05.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью	улица Печорская, дом 12	05.08.2020	

1	2	3	4
ответственностью «Вуктылжилинвест»			
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица Печорская, дом 13	05.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Комсомольская, дом 31	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Комсомольская, дом 33	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Комсомольская, дом 8	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	проезд Пионерский, дом 13	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица Коммунистическая, дом 5	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Коммунистическая, дом 2	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Коммунистическая, дом 1	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Коммунистическая, дом 16	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Коммунистическая, дом 14	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью	улица Коммунистическая, дом 10	06.08.2020	

1	2	3	4
«ВЖКХ»			
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица Коммунистическая, дом 12	06.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица 60 лет Октября, дом 1	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица 60 лет Октября, дом 2	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица 60 лет Октября, дом 24	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица 60 лет Октября, дом 22	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица 60 лет Октября, дом 20	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест»	улица 60 лет Октября, дом 21	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица 60 лет Октября, дом 19	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица 60 лет Октября, дом 8	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица 60 лет Октября, дом 8а	07.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «ВЖКХ»	улица 60 лет Октября, дом 8б	07.08.2020	

1	2	3	4
Товарищество собственников жилья «Комсомолец»	улица Комсомольская, дом 25,27,29;	10.08.2020	14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 -2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «Вуктыл»
Товарищество собственников жилья «Старожил»	улица 60 лет Октября, дом 5	10.08.2020	
Товарищество собственников жилья «Библиотека»	улица Комсомольская, дом 20	10.08.2020	
Товарищество собственников жилья «Квадрат»	улица 60 лет Октября, дом 11	10.08.2020	
Товарищество собственников жилья «Пионерская 3»	улица Пионерская, дом 3	10.08.2020	
Товарищество собственников жилья «Комсомольская 12»	улица Комсомольская, дом 12	10.08.2020	
Товарищество собственников жилья «Коммуна»	улица Коммунистическая, дом 9	10.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 2	12.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 3	12.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 4	12.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 6	12.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 7	12.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 9	12.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью	улица Комсомольская, дом 13	12.08.2020	

1	2	3	4
«Управляющая компания «Кедр»			
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 15	12.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 17	12.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 18	14.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 19	14.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 21	14.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 22	14.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Комсомольская, дом 24	14.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Пионерская, дом 1	14.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Пионерская, дом 5	14.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Пионерская, дом 7	14.08.2020	
Общество с ограниченной	улица Пионерская, дом 9	17.08.2020	

1	2	3	4
ответственностью «Управляющая компания «Кедр»			
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Пионерская, дом 11	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Пионерская, дом 13	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Пионерская, дом 15	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Коммунистическая, дом 3	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Коммунистическая, дом 13	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Таежная, дом 3	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Таежная, дом 5	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Таежная, дом 7	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Школьная, дом 51	17.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Первомайская, дом 7	17.08.2020	
Общество с	улица 60 лет Октября, дом 4	18.08.2020	

1	2	3	4
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»			
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Печорская, дом 15	18.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Печорская, дом 16	18.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Печорская, дом 17	18.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Печорская, дом 18	18.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Печорская, дом 20	18.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр»	улица Печорская, дом 22	18.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом+»	улица 60 лет Октября, дом 3	20.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом+»	улица 60 лет Октября, дом 7	20.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом+»	улица 60 лет Октября, дом 9	20.08.2020	

1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом+»	улица 60 лет Октября, дом 17	20.08.2020	
село Подчерье	улица Советская, дом 1	11.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр» село Подчерье	улица Советская, дом 2,3,4,5,6,9	11.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр» село Подчерье	улица Лесная, дом 1,19,	11.08.2020	
село Подчерье	улица Лесная, дом 20	11.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр» село Подчерье	улица Гагарина, дом 1	11.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр» поселок Лемтыбож	улица Таежная, дом 1,2	27.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр» поселок Лемтыбож	улица Речников, дом 1,2,46,66	27.08.2020	
поселок Лемтыбож	улица Лесная, дом 3	27.08.2020	
поселок Лемтыбож	улица Лесная, дом 5	27.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр» поселок Лемтыбож	улица Лесная, дом 1а, 72,74,80	27.08.2020	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр» поселок Лемтыбож	улица Печорская, дом 4,6,20,22	27.08.2020	
поселок Лемтыбож	улица Печорская, дом 14	27.08.2020	

1	2	3	4
поселок Лемтыбож	улица Печорская, дом 16	27.08.2020	
поселок Лемтыбож	улица Печорская, дом 20а	27.08.2020	
село Дутово	улица Советская, дом 20	21.08.2020	
село Дутово	улица Советская, дом 23	21.08.2020	
село Дутово	улица Советская, дом 27	21.08.2020	
село Дутово	улица Советская, дом 29	21.08.2020	
село Дутово	улица Советская, дом 39	21.08.2020	
село Дутово	улица Комсомольская, дом 37	21.08.2020	
село Дутово	улица Комсомольская, дом 41	21.08.2020	
село Дутово	улица Комсомольская, дом 45	21.08.2020	
село Дутово	улица Комсомольская, дом 55	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 2	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 4	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 6	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 8	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 10	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 12	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 15	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 17	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 18	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 19	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 20	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 21	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 22	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 28	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 29	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 30	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 34	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 42	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 44	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 45	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 46	21.08.2020	
село Дутово	улица Гагарина, дом 50	21.08.2020	
село Дутово	улица Набережная, дом 24	21.08.2020	
село Дутово	улица Набережная, дом 29	21.08.2020	
село Дутово	улица Набережная, дом 34	21.08.2020	
село Дутово	улица Набережная, дом 37	21.08.2020	
село Дутово	переулок А. Петрова, дом 18	21.08.2020	
село Дутово	переулок Больничный, дом 4	21.08.2020	
село Дутово	переулок Больничный, дом 5	21.08.2020	
село Дутово	переулок Больничный, дом 7	21.08.2020	
село Дутово	переулок Больничный, дом 8	21.08.2020	
село Дутово	переулок Аптечный, дом 6	21.08.2020	
село Дутово	переулок Аптечный, дом 8	21.08.2020	
село Дутово	переулок Аптечный, дом 9	21.08.2020	

Приложение 1
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному
периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
городского округа «Вуктыл»

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду _____ / _____ гг.

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от « ____ » _____ 20__ г., утвержденной _____

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела
проверку готовности к отопительному периоду _____

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих
объектов:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
- ...

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____ / _____ гг.*

*

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Председатель комиссии:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его
уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

Приложение 2
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному
периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
городского округа «Вуктыл»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____ / _____ **гг.**

Выдан _____

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
- ...

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ № _____ .

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение 3
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному
периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
городского округа «Вуктыл»

КРИТЕРИИ
надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом
климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)		
	минус 10	минус 20	минус 30
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87